

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: **Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

Evidenční číslo ve Věstníku
veřejných zakázek: 517929

Adresa v E-ZAK: <https://ezak.mzp.cz/vz00003991>

Název veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž výtahů v budově Ministerstva životního prostředí II“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 517929.

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,
na základě prostudovaných zadávacích podmínek se na Vás obracím s prosbou o podání dodatečných informací ve věci „Výzvy k podání nabídky na Dodávka a montáž výtahů v budově ministerstva životního prostředí II.

Otázka č. 1: je možné u nákladního výtahu integrovat nový rozvaděč výtahu do nejvyšší stanice do rámu dveří?

Otázka č. 2: je možné u čtyř hlavních výtahů QUADRUPLEX obložit vždy pouze dva samotné rozvaděče protipožárním opláštěním PROMAT a revizními dvířky s požární odolností EI30.

Otázka č. 3: je možné u čtyř hlavních výtahů QUADRUPLEX dodat závěsnou konstrukci pro mobilní invalidní sedačky na madlo a to z důvodů požadovaného skleněného obkladu stěn kabiny? Současně by bylo možné dodat vždy pro dvojici výtahů jednu mobilní invalidní sedačku, která by byla v případě požadavku ostrahou vždy do výtahu nainstalována.

Otázka č. 4: ve výběrovém řízení je uveden požadavek osazení sběrného panelu, na kterém bude možné sledovat s předstihem číslo výtahu, který pojede. Toto je standardně řešeno ukazatelem polohy a směru nad dveřmi v každé stanici, který aktuálně zobrazuje informaci o stavu a poloze jednotlivých výtahů propojených do skupinového řízení QUADRUPLEX.

Otázka č. 5: je v objektu ve stávajících strojvnách možnost napojení výtahů na systém EPS (elektronická požární signalizace)? Pokud ne tak kdo zajistí přívod signálu (bezpotenciálový bezhalogenový kabel 2 x 075 Cu s rozpínacím kontaktem, (napájecí napětí / proud = 24 – 110 VUC / 4 18 mA) ze systému EPS k nově instalovaným rozvaděčům instalovaných v posledních patrech v rámech dveří. Nebo na místo toho budete požadovat možnost manuálního napojení výtahu za použití klíčkového spínače sloužícího k „vyhlášení stavu požáru“?

Prosím o sdělení informace, zda termín odevzdání nabídek a otevírání obálek bude změněn či nikoliv.

Předem děkuji za zaslání odpovědí na mé dotazy a přeji pěkný den

Odpověď zadavatele k otázce č. 1 uchazeče:

Šachetní dveře v posledním podlaží neústí do chráněné únikové cesty (dle požárně bezpečnostního řešení z roku 2005). Takže rozvaděč může být integrovaný do rámu šachetních dveří. Jelikož šachta výtahu tvoří samostatný požární úsek, tak případné prostupy se musí požárně utěsnit.

Odpověď zadavatele k otázce č. 2 uchazeče:

Je to možné provést i tímto způsobem, ale vždy jen dva rozvaděče k výtahům, které spolu tvoří společný požární úsek (společná šachta). Je nutné dodržet stanovené požární odolnosti konstrukcí kolem rozvaděčů stanovených v požárně bezpečnostním řešení.

Odpověď zadavatele k otázce č. 3 uchazeče:

Varianta s mobilní sklopnou sedačkou je možná, ale je vhodné, aby každá kabina výtahu byla vybavena vlastní sedačkou.

Odpověď zadavatele k otázce č. 4 uchazeče:

Toto řešení je v pořádku a může být použito a je rovnocennou náhradou.

Odpověď zadavatele k otázce č. 5 uchazeče:

Dle stávajícího požárně bezpečnostního řešení z roku 2005 jsou stávající 4 osobní výtahy připojeny na EPS včetně stávajícího nákladního. Přívod je ve stávajících strojvnách.

K otázce změny termínu odevzdání nabídek a otevírání obálek zadavatel sděluje, že k dnešnímu dni nenastal důvod tento termín měnit a proto zůstává termín, který je uveden v elektronickém nástroji E ZAK v záložce „Informace o veřejné zakázce“.

V Praze dne 10. června 2016