

uchazeč o veřejnou zakázku

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Mgr. Braunová

Linka Průhonice dne
4.7.2016

Věc: I. Dodatečné informace k veřejné zakázce Koněpruské jeskyně- úprava parkovacích ploch

Vážení,

zadavatel Správa Jeskyní České republiky, se sídlem Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice, IČ: 75073331, v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vám předkládáme dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce Koněpruské jeskyně- úprava parkovacích ploch:

Dotaz č. 1

1) Ve výkazu výměr objektu SO-01 Dopravní část je uvedena položka č. 16 "Zřízení podkl. ze zem. stabiliz. cementem Road-Mix bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštění, ošetřením vodou, popř. rozrytím...tloušťka po zhuštění 300 mm - 3.464,5 m²". Ve výkresové dokumentaci je uvedeno, že v případě nedodržení předepsaného Edef2 bude provedena úprava zemní plně cementovou stabilizací. Položku na dodávku pojiva jsme však nikde neobjevili. Má být tedy součástí nabídky dodávka pojiva? V případě že ano doplní zadavatel položku na dodávku pojiva do výkazu výměr?

Odpověď:

Pojivo tj. cement je zakalkulováno v položkách viz tabulka níže ,vylepšovacím materiálem je uvažováno přidání jiné zeminy pro vylepšení zrnitosti!!!

Poznámky:

1. Položky platí i v případě, že se zrnitost zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. Pro přesun hmot se v tomto případě uvažuje hmotnost uvedená ve sloupci 5 a hmotnost materiálu ve specifikaci.

2. Příplatek je určen pro množství cementu předepsaného projektem včetně ztrátového, které převyšuje množství uvedené v poznámce 4.

3. Položky nejsou určeny pro ocenění podkladu ze zeminy stabilizované kombinací cementu a vápna systémem Road Mix, který se oceňuje individuálně.

4. Množství cementu zakalkulované v položkách pro jednotlivé tloušťky:

tloušťka 100 mm	množství 11,5 kg
110 mm	12,7 kg
120 mm	13,8 kg
130 mm	15,5 kg
140 mm	16,1 kg
150 mm	17,3 kg
160 mm	18,5 kg
170 mm	19,6 kg
180 mm	20,7 kg

190 mm	21,9 kg
200 mm	23,0 kg
210 mm	24,2 kg
220 mm	25,4 kg
230 mm	26,5 kg
240 mm	27,6 kg
250 mm	28,8 kg
260 mm	30,0 kg
270 mm	31,1 kg
280 mm	32,3 kg
290 mm	33,4 kg
300 mm	34,6 kg

V uvedeném množství je již zakalkulováno ztratné 5%.

Dotaz č. 2

Poskytne zadavatel uchazeči geologický průzkum?

Odpověď:

Ano zadavatel poskytne uchazečům geologický průzkum, viz. příloha těchto dodatečných informací.

S pozdravem

Ing. Lubomír Příbyl
náměstek ředitele