

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 PRAHA 11

v zastoupení

KV+MV AQUA, spol. s.r.o.
Ing. Michaela Vejvalková
Dominovina 15
158 00 PRAHA 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
14. července 2015

NAŠE ZNAČKA
KULK 57777/2015
Sp.zn. OŽPZ 830/2015 OVLH

VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL
Ing. Stárková/611
hana.starkova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
12. srpna 2015

Opatření v povodí Robečského potoka, Máchovo jezero – Dokeská zátoka – Hrázka v NPP SWAMP - vyjádření dle § 18 vodního zákona

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 16. července 2015 od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/, 148 00 Praha 11, zastoupené na základě plné moci společností KV+MV AQUA spol. s.r.o., Praha, se sídlem Dominova 15, 158 00 Praha 5, IČ 25684566, žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se odbahnění Dokeské zátoky Máchova jezera na p.p.č. 2613/1 a 2637/1 a opravy opevnění hrázky v NPP SWAMP na p.p.č. 2613/1, vše v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obci Doksy.

Žádost byla doložena na povinném formuláři dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, průvodní dopis ze dne 16.7.2015, projektová dokumentace vypracovaná Ing. Vejvalkovou (ČKAIT 0009035), z 8.2015, plná moc k zastupování, stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, vyjádření Rybářství Doksy, vyjádření Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Mělník, vyjádření Vojenské lesy a statky ČR, s.p., rozbor sedimentu z Dokeské zátoky Máchova jezera a návrh na další nakládání s vytěženou zeminou.

Způsob odbahnění Dokeské zátoky Máchova jezera podle projektové dokumentace je řešen ve dvou variantách – mokrou a suchou cestou. U suché cesty je nutné počítat se zřízením komunikačních tras zpevněných dřevěnými nebo ocelovými rohožemi. Následně bude sediment ukládán na dočasné deponii. Spodní výpusti Dokeské zátoky tvoří 2 trouby DN 500 mm. Pro možnost vypouštění vody budou na výtok z potrubí umístěny 2 dřevěné požeráky. Stávající hrázka vyžaduje dílčí opravy. Na obou lících hráze je nutno doplnit kamenný zához. Dále je třeba u průlehu stabilizovat přelivnou hranu.

Opevnění hrázky bude ve stávajícím půdorysu. Od paty hrázky bude vyhloubena rýha na jejíž dno budou uloženy svisle (k lici původní hrázky) polovegeteční tvárnice. Pro opevnění návodního svahu

hrázky budou využity vaky Ecogreen Kyowa z vysoce pevných polyesterových vláken vyplněné kamenivem (hmotnost vaku 1 t), které budou ukládány ve 2 řadách nad sebou.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen *krajský úřad*), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen *vodní zákon*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 18 vodního zákona a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující vyjádření:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je předložený záměr možný. Stavba vyžaduje ohlášení udržovacích prací dle § 15a odst. 3 vodního zákona.

Toto vyjádření dle § 18 odst. 3 zákona o vodách není rozhodnutím ve správním řízení.

Žádost předložte na předepsaném formuláři dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech náležitostí, Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí.

otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obdrží:
KV+MV AQUA spol. s r.o., DS