


**LEGENDA:**

- + — NAVRŽENÝ DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU
- — — STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

- R STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR TLAKU PLYNU
- P STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR OBCHODNÍHO MĚŘENÍ BK G 4 (ROZTEČ HOUPAČKY 100 mm) – PRO 1.NP
- P OBCHODNÍ MĚŘENÍ PRO 2.NP – PLYNOMĚR G 4, ROZTEČ HOUPAČKY 250 mm (DODÁVKA RWE GasNet, s.r.o.)  
PRO OSAZENÍ PLYNOMĚRU PRO 2.NP BUDE STÁVAJÍCÍ PILÍŘEK NAHRAZEN NOVÝM TYPOVÝM  
PREFABRIKOVANÝM PILÍŘKEM O ROZMĚRECH 1000x400x1180 mm
- PK NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZASOBNÍKEM TV 46 LITRŮ – TURBO, JMENOVITÝ VÝKON 3,2–19,0 kW  
S ODTAHEM SPALIN A PŘÍVODEM VZDUCHU PŘES STŘECHU (1,89 m<sup>3</sup>/hod. Z.P.)
- 1 STOUPACÍ POTRUBÍ

- KU – KULOVÝ UZÁVĚŘ PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ ŽLUTOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ – ATEST PLYN
- PŠ – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ VE 4300

POZNÁMKA:  
DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
ING. VLADISLAV JÁNA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ			FORMÁT	2x A4
OÚ:	VRCHLABÍ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ÚČEL	DPS
STAVBA:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY 216008.40	
OBJEKT:				DATUM	04/2016
ČÁST:	DOMOVNÍ PLYNOVOD			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
OBSAH:	SCHEMA ROZVODU PLYNU			1:50	D.1.4. P-5