


RSD

OCEP
800x2000x400
rozsaděč sálavé distribuce

Přívody: horem
Vývody: horem

IP: 40/20

Ik=10kA
I=63A

ZPRACOVATEL:	 ENID s.r.o. Letovická 1413/6, 621 00 Brno E-MAIL: info@enid.cz TEL: 737 988 399	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:			PÁŘE:			
		VYPRACOVAL:			Ing. Luboš Švanda			
		KONTROLOVAL:			Miloš Chochola			
		Ing. Luboš Švanda			PROF. EL			
INVESTOR:	Správa KRNPAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí					A4:	2	
STAVBA, OBJEKT:	Záložní zdroj el.energie, rekonstrukce napájení DC					STUPEŇ PD:		DVZ
						ČÍSLO ZAKÁZKY:		DATA:
						MĚŘÍTKO:		CP16052
					Č. PRŮLOHY:			
PRŮLOHA:	2.5 Schéma zapojení – rozvaděče RSD					2.6		