

# 103-datacentrum


10

Osvětlení:  
Nové napojení z RSD zálohované sítě.  
Napájení bude prohozeno v instalační krabici  
nad vypínačem u vstupu do DC. Vedení k  
ins.krabici bude uloženo v instalačních lištách a  
v podhledu.

Tlačítko CENTRAL STOP  
Tlačítko bude v provedení zamezující  
náhodnému spuštění, se skleněným překrytem  
(v nouzi rozbij a stiskni).  
umístěno na instalační krabici.

CS

- Tlačítkový spínač

ZPRACOVATEL:	 <div>ENID s.r.o. Letovická 1413/6, 621 00 Brno E-MAIL: info@enid.cz TEL: 737 988 399</div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:		PARÉ:	
		Ing.Luboš Švanda			
				VYPRACOVAL:	Miloš Chochola
		KONTROLOVAL:	Ing.Luboš Švanda		
INVESTOR:	Správa KRNP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			STUPEŇ PD: DVZ	A4: 1
STAVBA, OBJEKT:	Záložní zdroj el.energie, rekonstrukce napájení DC			ČÍSLO ZAKÁZKY: CP16052	DATUM: 06/2016
				MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY:
PŘÍLOHA:	2.3 Elektroinstalace–silnoproud–DC			1:50	2.3