

# "R2"

## STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE

3x14 = 42 modulů

In = 25A

PŘÍVOD : SPODEM

VÝVODY : HOREM I SPODEM

### PŘIDANÁ PŘÍSTROJOVÁ NÁPŇ :

JISTIČE HAGER :

MBN110 - B 10A

2ks

MBN116 - B 16A

2ks

PROUD. CHRÁNIČ HAGER :

CDA425D - 25A/4p/0,03

1ks

PŘÍDAVNÁ SVORKOVNICE HAGER :

KM07N (N1, N2, N3)

1ks

PROPOJOVACÍ A PŘIPEVŇOVACÍ MATERIÁL

**SOUSTAVA : 3 + NPE 3 x 400/230V AC 50Hz - TN-C-S**

**OCHRANA : ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ**

**PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**

INVESTOR : Správa KRNAP Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí	Pavel MUNZAR Projektování elektrických zařízení 543 03 Vrchlabí Sportovní 172 IČO: 13189638 tel. 603 513 338	Čís. ZAKÁZKY : 8/2016
VED. AKCE : ing. Jan Chaloupský	AKCE : Špindlerův Mlýn č.p.275 Stav. úpravy spojené se změnou užívání	STUPEŇ : DS
VYPRACOVAL : Pavel Munzar	D.1.4-EL. - ELEKTROINSTALACE	DATUM : 02/2016
KRESLIL : Pavel Munzar	PŘÍLOHA : ÚPRAVA ROZVADĚČE R2	FORMÁT : 2 x A4
		MĚŘITKO :
		Čís. PŘÍLOHY : <b>D.1.4-EL.04</b>

