

"R3"

STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE

3x14 = 42 modulů

In = 25A

PŘÍVOD : SPODEM

VÝVODY : HOREM I SPODEM

PŘIDANÁ PŘÍSTROJOVÁ NÁPĚ :

JISTIČE HAGER :

MBN110 - B 10A 3ks

MBN116 - B 16A 8ks

MBN316 - B 16A 1ks

PROUD. CHRÁNIČ HAGER :

CDA425D - 25A/4p/0,03 2ks

PŘÍDAVNÁ SVORKOVNICE HAGER :

KM07N (N1, N2, N3) 2ks

PROPOJOVACÍ A PŘIPEVŇOVACÍ MATERIÁL

SOUSTAVA : 3 + NPE 3 x 400/230V AC 50Hz - TN-C-S

OCHRANA : ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ

PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INVESTOR : Správa KRNP Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí	Pavel MUNZAR Projektování elektrických zařízení 543 03 Vrchlabí Sportovní 172 IČO: 13189638 tel. 603 513 338	ČÍS. ZAKÁZKY : 8/2016
VED. AKCE : ing. Jan Chaloupský	AKCE : Špindlerův Mlýn č.p.275 Stav. úpravy spojené se změnou užívání	STUPĚŇ : DS
VYPRACOVAL : Pavel Munzar	D.1.4-EL. - ELEKTROINSTALACE	DATUM : 02/2016
KRESLIL : Pavel Munzar	PŘÍLOHA : ÚPRAVA ROZVADĚČE R3	FORMÁT : 2 x A4
		MĚŘITKO :
		ČÍS. PŘÍLOHY : D.1.4-EL.05

