

PŘÍSTROJOVÁ NÁPŇ :

HL. JISTIČ HAGER :
HMB100B/3 - B 100A 1ks

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ HAGER :
SPN800 1ks

JISTIČE HAGER :
NBN106 - B 6A 2ks
NBN110 - B 10A 9ks
NBN116 - B 16A 12ks
NBN316 - B 16A 5ks
NBN340 - B 40A 1ks

PROUD. CHRÁNIČ HAGER :
CJ 440D - 40A/4p/0,03/G 2ks

PROUD. CHRÁNIČ S NADPROD. OCR. HAGER :
ADA916J - 16A/2p/0,03 2ks

STYKAČE HAGER :
ESC125 - 230V/1p/AC1 3ks
ESC325 - 230V/3p/AC1 4ks

ZVONKOVÝ TRANSFORMÁTOR HAGER :
ST305 - 230V/8V/12V 2ks

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ OEZ :
OPVP14 2ks

VÁLCOVÉ POJISTKY OEZ :
PV14 32A gG 3ks
PV14 63A gG 3ks

PŘÍDAVNÁ SVORKOVNICE HAGER :
KM07N (N1, N2) 2ks

PROPOJOVACÍ A PŘIPEVŇOVACÍ MATERIÁL

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE :

SKŘÍŇ HAGER TYP : Univers - FW52US1

ROZMĚRY : š.550 x v.800 x 110 mm

KRYTÍ : IP30, tř.II

In = 100A

PŘÍVOD : HOREM

VÝVODY : HOREM I SPODEM

Rozmístění přístrojů dle zvykolostí výrobce.

Provedení rozvaděče musí odpovídat požadavkům ČSN EN 61439-1 ed.2 a ČSN EN 61439-2 ed.2
Tj. ověření návrhu, kusové ověření, výrobní štítek s uvedením výše uvedených ČSN, výrobcem
a značkou shody CE, atd.

SOUSTAVA : 3 + NPE 3 x 400/230V AC 50Hz - TN-C-S

OCHRANA : ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ

PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INVESTOR : Správa KRNAP Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí	Pavel MUNZAR Projektování elektrických zařízení 543 03 Vrchlabí Sportovní 172 IČO: 13189638 tel. 603 513 338	ČÍS. ZAKÁZKY : 31/2016
VED. AKCE : ing. Jan Chaloupský	AKCE : Paseky nad Jizerou č.p.121 Krkonoské muzeum Udržovací práce a odvodnění objektu	STUPEŇ : DPS
VYPRACOVAL : Pavel Munzar	D.1.4-EL. - ELEKTROINSTALACE	DATUM : 06/2016
KRESLIL : Pavel Munzar	PŘÍLOHA : ROZVADĚČ "RH"	FORMÁT : 4 x A4
		MĚŘITKO : ČÍS. PŘÍLOHY : D.1.4-EL.08





