

kamenická oprava pískovc. ostění oken
vysrávky odražených částí, sjednocující
nátěr

stávající pískovcové dlaždice přeložit
v příčném spádu min. 2% od fasády
podélný spád dodržet dle původní
doplnit poškozené bloky novými - II. ETAPA
předpoklad 1m2 dlažby, dodržet sparožez

spáry zasypat křemičitým
pískem - II. ETAPA

spáru mezi žlabem
a zářezem asfaltové plochy
vyplnit živičnou zálivkou
- II. ETAPA

oprava omítky
viz příloha

- II. ETAPA
obnažené kamenné zdivo
očistit, uvolněné spáry očistit
od pojiva, nově hloubkově
vyspárovat maltou z vysoce
hydraulického trasového
vápna, případné kaverny
dozdít na hydraulickou maltu
povrch zarovnat pro aplikaci
drenážního kompozitu

osekat omítku, viz příloha
po celém obvodu hl. budovy
provést systém infuzních vrtů

mechanicky kotvit do zdi - II. ETAPA

+0.000
polaha 1.np

drenážní geokompozit
(hydroizol. folii ke zdi) - II. ETAPA
mechanicky kotvit do zdi

geotextilie

drenážní štěrk cca 300mm - II. ETAPA

drenážní tr. PVC DN100 - II. ETAPA
položit ve spádu min.1%
zaústit do UV2 v úrovni
cca -1.0 - nutno ověřit!

hubený beton tl. 100mm - II. ETAPA
alt. jílová "zátka"

- II. ETAPA

stávající dlaždice přeložit, poškozené doplnit tl. cca 100mm
pískové lože fr. 4/6mm, tl. 40mm
štěrk drcený fr. 8/32mm, tl. 150mm
nepropustná vrstva jílovité zeminy tl.250mm, hutnit na 35MPa
vrstvu provést v podélném spádu (východním směrem) min2%

- II. ETAPA

nové betonové příkopové žlabovky š.600mm (vybourat původní)
betonové lože C16/20 min.100mm
štěrk drcený fr. 8/32mm, tl. 50mm
nepropustná vrstva jílovité zeminy tl.250mm, hutnit na 35MPa
vrstvu provést v podélném spádu (východním směrem) min2%

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí				
AKCE: Paseky nad Jizerou č.p. 121 Krkonošské muzeum I. etapa udržovací práce objektu			FORMÁT	1 A4
			DATUM	05/2016
			ÚČEL	projekt
			ČÍSLO ZAK.	4785/16
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Schema opravy chodníku u vstupu			1: 25	B.11.