

TABULKA MÍSTNOSTÍ - NAVRHOVANÝ STAV

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	HERNA	96,76	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	
102	TOALETY	13,35	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2m	SDK + MALBA	
103	PŘÍPRAVNÁ JÍDLA	23,03	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1m	SDK + MALBA	
104	SKLAD	1,76	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2m	SDK + MALBA	
105	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,27	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	
106	WC PERSONÁL	1,57	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2m	SDK + MALBA	
107	PŘEDSÍN WC	1,64	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2m	SDK + MALBA	
108	CHODBA	2,10	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	
109	KANCELÁŘ	12,25	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	
110	ŠATNA/ZÁDVEŘÍ	18,73	ČISTÍCÍ ZONA	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	
111	CHODBA	11,70	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	
112	PŘEDSÍN	3,47	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	
113	SKLAD SPINAVÉHO PŘÁDLA	2,10	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	
114	PRADELNA/SUSÁRNA	12,03	VÍCEVRSTEVNÝ VINYL	OMÍTKA + MALBA	SDK + MALBA	

LEGENDA:

NOVÁ INSTALACE

- 

OPTICKOKOUŘOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- VČETNÉ PATICE A ISOLÁTORU, POPISNÝCH ŠTÍTKŮ APOD.
- 

OPTICKOKOUŘOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ, V PODHLEDU
- VČETNÉ PATICE A ISOLÁTORU, POPISNÝCH ŠTÍTKŮ APOD.
- 

TEPLOTNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ, V PODHLEDU
- VČETNÉ PATICE A ISOLÁTORU, POPISNÝCH ŠTÍTKŮ APOD.
- 

SIRÉNA EPS - NÍZKOODBĚROVÁ, MAX. 0,5 A
- 

POŽÁRNĚ ODOLNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
- 

KONTAKT OD EPS
- 

MAGNETY OVLÁDÁNY OD EPS
- 

ZDROJ EPS (5A, 24 V)
- 


VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ JEDNOTKA
- 


POŽÁRNÍ Klapka (SOUČÁST VZT)
- 


1x KABEL PRAFLAGUARD 1x2x0,8 - TRASA P30-R DLE ZP27/2008
- 

1x KABEL PRAFLACOM 1x2x0,8

STÁVAJÍCÍ INSTALACE - PONECHAT

- 

OPTICKOKOUŘOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- 

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- 

STÁVAJÍCÍ TRASA EPS - HLÁSIČOVÁ LINKA

STÁVAJÍCÍ INSTALACE - ZRUŠIT

- 

POŽÁRNÍ MAGNET EPS

INDEX			DATUM			POPIS ZMĚNY		
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name								
Nová dětská skupina v budově MŽP Stavební úpravy spojené se změnou užívání Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10								
INVESTOR / Investor								
Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 Praha 10, 100 10								
SCHVÁLIL / Approved:								
DATUM / Date:								
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / General designer								
Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 198 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz								
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part								
AVALON s.r.o. Rokycanova 18, 130 00 Praha 3 Tel.: +420 724 756 075 projekce@avalon.cz								
VYPRACOVAL / Drawn								
Ing. Zuzana Čabalová								
KRESLIL / Drawn								
Ing. Zuzana Čabalová								
KONTROLOVAL / Checked								
Ing. Ivan Macháček								
STUPEŇ DOKUMENTACE / Stage documentation								
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY								
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESÍ / Part documentation								
D.1.4.7 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE								
OBSAH VÝKRESU / Drawing Content								
Bpř ±0,000 ± 344,35 m.n.m.								
PŮDORYS 1NP - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE								
MĚŘITÍ / Scale								
1:50								
AKTUALNÍ DATUM								
16.3.2017								
ROJE								
AUTOREM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ING. ARCH. JAN MUDRA, 338 01 HOLUBKOV 81, TEL. 777 607 027, ČKA 3150. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA VE VŠECH SVÝCH ČÁSTECH AUTORSKÝMI ZÁKONEM A NEMŮŽE BYT POUŽITA BEZ SOUHLASU AUTORA.								