

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

### Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: **Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**  
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
IČO: 00164801  
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního  
Systémové číslo  
veřejné zakázky: P17V00000360  
Adresa v E-ZAK: <https://ezak.mzp.cz/vz00007110>

### Název veřejné zakázky:

**„Realizace nové Dětské skupiny v budově MŽP“**

### Informace zadavatele č. 2:

Výše uvedený zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu podává vysvětlení a upřesnění k zadávací dokumentaci (resp. k projektové dokumentaci, která je uveřejněna jako příloha č. 5 zadávací dokumentace) před uplynutím lhůty pro podání nabídek takto:

#### **a) Část D. 1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Zadavatel upřesňuje specifikaci zámků dveří s ovládáním přes EPS takto:

<b>Položka č. ve výkazu výměr</b>	<b>Popis včetně upřesnění položky</b>
142	Dveře vnitřní hladké 2 křídlové otočné 160 x 210 cm s protipožární odolností Ovládání od EPS – požární magnety – Mechanický zámek dle typů dveří, homologovaný, do dveří s požadovanou PO; výkresová část D. 1. 1. 06, dveře č. P04
153	Dveře hliníkové venkovní prosklené opatřeny průsvitnou neprůhlednou folií 1křídlové 90 cm x 261 cm, otočné včetně kování. Ovládání od EPS – požární magnety. Mechanický zámek dle typů dveří, homologovaný do dveří s požadovanou protipožární odolností, bez možnosti uzamčení dveří klíčem (bez závory zámku); výkresová část D. 1. 1. 06, dveře č. P02
154	Dveře hliníkové venkovní prosklené opatřeny průsvitnou neprůhlednou folií 1křídlové 80 cm x 187 cm, otočné včetně kování. Ovládání od EPS – požární magnety. Mechanický zámek dle typů dveří, homologovaný do dveří

	s požadovanou protipožární odolností, bez možnosti uzamčení dveří klíčem (bez závary zámku); dle výkresová část D. 1. 1. 06, dveře č. P09
155	Dveře venkovní prosklené opatřeny průsvitnou neprůhlednou folií 2 křídlové otočné 168 x 261cm. Ovládání od EPS - dveřní zámek. Elektromagnetický zámek dle typu dveří, homologovaný do dveří s požadovanou protipožární odolností s mechanickým panikovým kováním, uvolňování a napájení od EPS, včetně propojovacího kabelu s konektorem, propojovací krabice a kabelové zadlabávací průchodky, dle výkresové části D. 1. 1. 06, dveře č. L01

#### b) Část D. 1.4.8 GASTROPROJEKT

Zadavatel upřesňuje technickou specifikaci některých položek gastrovybavení Dětské skupiny takto:

Položka č. ve výkazu výměr	Popis včetně upřesnění položky
1a	CHLADÍČÍ KOMORA NA ODPAD, PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,3 kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=300 mm NAD PODLAHOU, rozměry 850X800mm, v. 1200mm, objem 120l, Celonerezové provedení s ventilovaným chlazením. Vestavěný agregát, chladiivo R 404a. Digitální termostat, automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Horní víko pro vhazování odpadu. Boční dveře pro vložení nádoby na odpad. Provozní teplota od +8 do +6°C.
3	PROFESIONÁLNÍ SPRCHA, stojánková
7	ELEKTRICKÉ VAŘIDLO PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/3 kW KABELEM DÉLKY 2000mm ZE ZDI VE V=100mm NAD ZEMÍ, 400 x 700mm
8	NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ, 800 x 800 mm
11	OHŘÍVACÍ LÁZEŇ VČ. PODSTAVCE S POLICÍ 3XGN1/1 PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/2,6 kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=600 mm NAD PODLAHOU, 3 x 340 x 540mm
11a	CHLADNIČKA PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,3 kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=300 mm NAD PODLAHOU, 600x 650 x 850mm
15	PROFI SPRCHA stojánková
16	MYČKA PŘÍVOD EL. ENERGIE 400 V/5 kW KABELEM D=2000 mm ZE ZDI VE V=100 mm, PŘEDŘADIT VODOTĚSNÝ VYPÍNAČ PŘÍVOD STUDENÉ VODY V=100mm UKONČEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD Ø 50 mm DO ZEMĚ, Rozměry (š x h x v): 585 x 610 x 825 mm koš: 500 x 500, spotřeba: 2,5 l na cyklus peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku
18	GASTRO CHLADNIČKA VYSOKÁ PŘÍVOD EL. ENERGIE 230 V/0,7 kW ZÁSUVKOU NA ZDI VE V=300 mm NAD PODLAHOU, 600x680 x 1900mm, už. objem 330l

Výše uvedené položky byly upřesněny také ve výkazu výměr, který byl dnes uveřejněn v elektronickém nástroji na výše uvedené webové adrese v záložce zadávací dokumentace a pro úplnost ji také zadavatel přikládá jako přílohu této Informace zadavatele.

Současně s upřesněním zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek **o 8 kalendářních dní**; lhůta pro podání nabídek končí v **pátek 12 května 2017 v 13:00 hodin**.

Ostatní informace o veřejné zakázce uvedené v zadávacích podmínkách zůstávají nadále v platnosti.

V Praze dne 27. dubna 2017

Přílohy:

- Výkaz výměr aktualizovaný ke dni 27. 4. 2017 editovatelný
- Výkaz výměr aktualizovaný ke dni 27. 4. 2017 - stavební úpravy
- Výkaz výměr aktualizovaný ke dni 27. 4. 2017 - gastrovybavení

Ing. Martina Setzerová  
ředitelka odboru provozního