



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	Schodiště, chodba	13,8 m ²
2.02	Předsíň WC ženy	1,8 m ²
2.03	WC ženy	2,0 m ²
2.04	Předsíň WC muži	1,8 m ²
2.05	WC muži	1,7 m ²
2.06	WC muži	1,5 m ²
2.07	Čajová kuchyňka	7,4 m ²
2.08	Zasedací místnost	49,9 m ²
2.09	Kancelář	10,9 m ²
2.10	Technická místnost/ Příruční sklad	8,4 m ²

LEGENDA PRVKŮ VNITŘNÍHO PLYNU

	Nové plynovodní potrubí ocelové bezešvé svařované
	Stávající plynovodní potrubí z oceli

POZNÁMKY:

- Veškeré prostupy potrubí, které vedou přes požární úseky musí být požárně utěsněny!!!
- Veškeré potrubí vedené ve zdivu nutno opatřit ocelovou chráničkou proti průrazu
- Veškeré prostupy potrubí, které vede do kotelny musí být požárně utěsněno!!!
- Spoje jednotlivých potrubí umístěných pod omítkou musí být nerozebíratelné
- Prostupy plynovodu nosnými konstrukcemi budou opatřeny ocelovými chráničkami s třívrstvým nátěrem.
- Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby

REALIZAČNÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
v souladu s vyhláškami 230, 231 a 232/2012 Sb.

Vypracoval: Bc. Linek Tomáš			<div>DESIGN4 PROJEKTY STAVEB</div> <div>tel:+420 481 311 266, fax:+420 481 324 201 e-mail:design4@design4.cz, http://www.design4.cz</div>
Design 4, v.o.s., Trávnice 902, 511 01 Turnov			
Vedoucí projektu: Ing. Jaroslava Richtrová			
Odp. projektant: Ing. Jindřich Lechovský			
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4 - Nusle			
Rekonstrukce stodoly pro CHKO Lužické hory v Jablonném v Podještědí, Školní 12			
			Stupeň: DPS
			Datum: srpen 2011
			Číslo zakázky: 1108081
			Měřítko: 1:50
F 3.4	Plynové odběrné zařízení	03	Půdorys 2.NP