

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	schodiště chodba	5,2 m² 6,0+2,6 m²
2.02	předsíň WC ženy	1,8 m²
2.03	WC ženy	2,0 m²
2.04	předsíň WC muži	1,8 m²
2.05	WC muži	1,7 m²
2.06	WC muži	1,5 m²
2.07	čajová kuchyňka	7,4 m²
2.08	zasedací místnost	49,9 m²
2.09	kancelář	10,9 m²
2.10	technická místnost / příruční sklad	6,8 m²

## LEGENDA ELEKTRO :

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ, 90°
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP20
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S  
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ  
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

REALIZAČNÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
v souladu s vyhláškami 230, 231 a 232/2012 Sb.

<b>Vypracoval:</b> Jaromír Bednář Humpolecká 108/3, Liberec 1, 460 01			<div><div>JAROMÍR BEDNÁŘ PROJEKTY ELEKTRO HUMPOLECKÁ 3/108, 460 01 LIBEREC TEL.: 604 665 735, 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz</div></div>
<b>Vedoucí projektu:</b> Ing. Jaroslava Richtrová			
<b>Odp. projektant:</b> Jaromír Bednář			
<b>Investor:</b> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4 - Nusle			
<b>Rekonstrukce stodoly pro SCHKO Lužické hory v Jablonném v Podještědí, Školní 12</b>			
			<b>Stupeň dok.:</b> DPS
			<b>Datum:</b> srpen 2011
			<b>Číslo zakázky:</b> 1108081
			<b>Měřítko:</b> 1 : 50
<b>F3.5</b>	<b>Elektroinstalace</b>	<b>04</b>	<b>Půdorys 2.NP</b>