


TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

REALIZAČNÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
v souladu s vyhláškami 230, 231 a 232/2012 Sb.

Vypracoval:			Jaromír Bednář	<div></div> <div>JAROMÍR BEDNÁŘ PROJEKTY ELEKTRO HUMPOLECKÁ 3/108, 460 01 LIBEREC TEL.: 604 665 735, 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz</div>
			Humpolecká 108/3, Liberec 1, 460 01	
Vedoucí projektu:			Ing. Jaroslava Richtrová	
Odp. projektant:			Jaromír Bednář	
Investor:			Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	
			Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4 - Nusle	
Rekonstrukce stodoly pro SCHKO Lužické hory v Jablonném v Podještědí, Školní 12				Stupeň dok.: DPS
				Datum: srpen 2011
				Číslo zakázky: 1108081
				Měřítko:
F3.5	Elektroinstalace	02	Schéma napájení	