



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	chodba	3,0 m²
1.02	garáž	94,8 m²
1.03	technická místnost / příruční sklad	8,4 m²

LEGENDA ELEKTRO :

TYPY SVÍTIDEL VIZ VÝKAZ VÝMĚR – PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP44
- PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP44
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 180°
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP44
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, 2x 16A/230V, 1x 16A/400V

TYP SÍŤ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN–C–S  
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ  
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

REALIZAČNÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
v souladu s vyhláškami 230, 231 a 232/2012 Sb.

<b>Vypracoval:</b>		Jaromír Bednář	
		Humpolecká 108/3, Liberec 1, 460 01	
<b>Vedoucí projektu:</b>		Ing. Jaroslava Richtrová	
<b>Odp. projektant:</b>		Jaromír Bednář	
<b>Investor:</b>		Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	
Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4 - Nusle			
<b>Rekonstrukce stodoly pro SCHKO Lužické hory v Jablonném v Podještědí, Školní 12</b>			
			<b>Stupeň dok.:</b> DPS
			<b>Datum:</b> srpen 2011
			<b>Číslo zakázky:</b> 1108081
			<b>Měřítko:</b> 1 : 50
<b>F3.5</b>	<b>Elektroinstalace</b>	<b>03</b>	<b>Půdorys 1.NP</b>