



2.01	GALERIE
2.02	SKLAD
2.03	CHODBA
2.04	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL
2.05	WC PERSONÁL
2.06	SPRCHA PERSONÁL
2.07	SKLAD INVENTÁŘE

SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S.
PROSTORY NORMÁLNÍ, ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701.
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM, ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM.
VEDENÍ KABELY POD OMÍTKOU PODLE ČSN 33 2000-5-52.

HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: elektro@knotcl.net
ING. JOSEF DOSTÁL	ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143	
KRAJ: LIBERECKÝ	STAVEBNÍ ŮRAD: CVIKOV	
INVESTOR: ČR – AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR		FORMÁT: 4 A4
AKCE: INFORMAČNÍ BOD A NAUČNÁ STEZKA LUŽ		MĚŘÍTKO: 1:50
		DATUM: 5/2011
		ÚČEL: DSP
		Č.ZAKÁZKY: 11011
OBSAH:	Č.VÝKRESU:	VÝTIŠK Č.:
ELEKTROINSTALACE - 2.NP - 2.ČÁST	EL-05	