



SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S.  
PROSTORY NORMÁLNÍ, NEBEZPEČNÉ, ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701.  
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM, ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM.  
VEDENÍ KABELY POD OMÍTKOU PODLE ČSN 33 2000-5-52.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: elektro@knotcl.net	
ING. JOSEF DOSTÁL		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143			
KRAJ:	LIBERECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	CVIKOV	FORMÁT:	4 A4
INVESTOR:	ČR – AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR			MĚŘITKO:	1:50
AKCE:	INFORMAČNÍ BOD A NAUČNÁ STEZKA LUŽ			DATUM:	5/2011
				ÚČEL:	DSP
				Č.ZAKÁZKY:	11011
OBSAH:	ELEKTROINSTALACE - 1.PP - 2.ČÁST			Č.VÝKRESU:	VÝTISK Č.:
				EL-08	