



2.01	GALERIE
2.02	SKLAD
2.03	CHODBA
2.04	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL
2.05	WC PERSONÁL
2.06	SPRCHA PERSONÁL
2.07	SKLAD INVENTÁŘE

SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S.
PROSTORY NORMÁLNÍ, ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701.
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM, ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM.
VEDENÍ KABELY POD OMÍTKOU PODLE ČSN 33 2000-5-52.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: elektro@knotcl.net	
ING. JOSEF DOSTÁL		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143			
KRAJ: LIBERECKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: CVIKOV		FORMÁT: 4 A4 MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 5/2011 ÚČEL: DSP Č.ZAKÁZKY: 11011	
INVESTOR: ČR – AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR					
AKCE: INFORMAČNÍ BOD A NAUČNÁ STEZKA LUŽ					
OBSAH:					
ELEKTROINSTALACE - 2.NP - 1.ČÁST				Č.VÝKRESU: EL-04	
				VÝTISK Č.:	