



2.01	GALERIE
2.02	SKLAD
2.03	CHODBA
2.04	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL
2.05	WC PERSONÁL
2.06	SPRCHA PERSONÁL
2.07	SKLAD INVENTÁŘE

Soustava 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S.  
Prostory normální, zvlášť nebezpečné zóny dle ČSN 332000-7-701.  
Ochrana samočinným odpojením, zvýšená proudovými chrániči a doplňujícím pospojením.  
Vedení kabely pod omítkou podle ČSN 33 2000-5-52.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LIPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: elektro@knotcl.net	
ING. JOSEF DOSTÁL		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143			
KRAJ: LIBERECKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: CVIKOV			
INVESTOR: ČR – AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR				FORMÁT: 4 A4	
AKCE: INFORMAČNÍ BOD A NAUČNÁ STEZKA LUŽ				MĚŘÍTKO: 1:50	
				DATUM: 5/2011	
				ÚČEL: DSP	
OBSAH: ELEKTROINSTALACE - 2.NP - 3.ČÁST				Č.ZAKÁZKY: 11011	
				Č.VÝKRESU:	VÝTIŠK Č.:
				EL-06	