

SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S.
PROSTORY NORMÁLNÍ.
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM.
Pi = 34,0 kW
In = 40 A
Ikm < 6 kA

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. JOSEF DOSTÁL	VYPRACOVAL: ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143	ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E–mail: elektro@knotcl.net
KRAJ: LIBERECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: CVIKOV	
INVESTOR: ČR – AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR		FORMÁT: 2 A4
AKCE: **INFORMAČNÍ BOD A NAUČNÁ STEZKA LUŽ**		MĚŘÍTKO: ––
		DATUM: 5/2011
		ÚČEL: DSP
		Č.ZAKÁZKY: 11011
OBSAH: **ROZVADĚČ RE, R1 - 1.ČÁST**	Č.VÝKRESU: **EL-11**	VÝTISK Č.: