


PROTOKOL O VYTYČENÍ
PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ) RWE
Číslo: 811400309914



RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
oddíl C, vložka 57165

Stanovisko RWE DS

Ze dne: 6.10.2015

Č.j: 5001191352

Investor (žadatel)

Jméno: p.Ježek, Hořice

Adresa:

Telefon:

Název stavby: Úprava lesní cesty Velbloudka - v úseku kolem nemovitosti pana Sudka

Místo stavby: *HOŘEŠTĚ VÁČKOVÁ - MĚKOV*

Ulice:

Číslo pop./orient.: *209*

Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č.p do č.p v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE u č.p. 209

Rozsah vytyčeného zařízení v (m): *40m*

Vytyčení bylo provedeno

☐ Vizualně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace RWE DS)

☒ Hledačem typu *RD*

☐ Za pomoci kontrolních sond

Dne: *15.6.2016*

Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

Hloubka uložení 93cm dle RD

☒ Barvou ☐ Kolíky ☐ Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko RWE DS.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s RWE DS. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V případě nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním zákresu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: www.rwe.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

Vytyčení provedl

Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)

Jméno: David Primásek

Organizace: .

Funkce: inspektor PZ

Jméno: p.Ježek

Telefon: 606 682 942

Funkce:

Telefon: 733 361 794

Podpis:

Podpis:

Vytyčení má platnost 2 měsíce.


Přílohy:

Stanovisko OSS
Informační tiskopis
Mapová situace

NONSTOP
ZÁKAZNICKÁ LINKA

840 11 33 55
info@rwe.cz

Dne:



Zákazník:

Tisk dne: 13.06.2016
Měřítko : 1:500

Strana 1