

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 10

Stavba: **Dům přírody Litovelského Pomoraví**


Objekt: IO 4.5 Požární nádrž

Objednatel: **AOPK ČR**

Zhotovitel: **COMMODUM spol. s r.o.**

Projektant: **PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.**

Změna: Úprava požární nádrže – infobod Šargoun

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Investor		
	Popis změny: Změna je vyvolaná novými požadavky Hasičského záchranného sboru, které vyvstaly až při realizaci stavby a vznikly v důsledku novelizací příslušných předpisů.		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA			
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	95 874,71Kč bez DPH	12 596,26 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		
	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
	Náklady na změnu:	Jméno	Podpis
	zhotovitel	Ing. Petr Štencel	
objednatel (osoba zmocněná k jednání)	Ing. Michal Servus, RNDr. Lenka Šoltysová		
TDI	Ing. Martin Janeček		
GP	Ing. arch. Petr Lešek		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: Červen 2014		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Žádný		
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD 115V01300BE14-7/SEKO/2012-00361/SEKO/2012		
PŘÍLOHY	dodatku číslo: 6		
	Přílohy: Výkaz výměr		
Datum	23.6.2014		

IO 4.5-2 Požární nádrž

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	--------	------------	------

IO 4.5 Požární nádrž

Zemní práce

001

1.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	7,800	437,52	3 412,66
2.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	7,800	125,96	982,49
3.	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²	26,000	76,70	1 994,20
4.	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m ²	26,000	23,62	614,12
5.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	7,800	129,04	1 006,51
6.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,000	29,84	89,52
7.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	4,800	72,63	348,62
8.	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m ³	3,000	540,32	1 620,96
9.	175101209	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m ³	3,000	221,00	663,00
10.	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	5,4	210,00	1 134,00

83 278,45
11 866,08

004

Vodorovné konstrukce

2.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	0,9	638,17	574,35
----	-----------	--	----------------	-----	--------	--------

574,35

008

Trubní vedení

3.	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,0	352,89	705,78
4.	NC	tvarovka HAWLE č. 8500 FF 100/300	kus	1,0	3 028,0	3 028,00
	NC	Elektrotvarovka DN 110/90st.	kus	1,0	1 872,0	
5.	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	10,0	55,35	553,50
6.	286138260	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6, 12 m, 110 x 10,0 mm	m	10,0	590,0	5 900,00
7.	552516860	příruba litinová s svařovací koncem z PE PN10 pro vodovodní PE potrubí 100/110 mm	kus	- 1,0	1 642,0	-1 642,00
	NC	příruba DN 100*110 S200 HAWLE	kus	1,0	5 260,0	5 260,00
8.	891163111	Montáž vodovodního ventilu vypouštěcího DN 25	kus	- 1,0	108,06	-108,06
9.	551243810	vypouštěcí kulový kohout , s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 7, T 110°C 1"	kus	- 1,0	5 173,0	-5 173,00
11.	422211070	šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm PN 16	kus	- 1,0	3 810,0	-3 810,00
	NC	Šoupě přírubové HAWLE DN 100	kus	1,0	9 280,0	9 280,00

70 838,02

14.	449820100	koš sací 110 s klapkou	kus	- 1,0	1 863,2	-1 863,20
	NC	Sací koš SAK typ 001 DN 100 PN10	kus	1,0	5 890,0	5 890,00
N	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,0	373,0	373,00
	NC	Poklop šoupátkový	kus	1,0	1 450,0	1 450,00
	NC	Betonová podložka pod šoupě	kus	1,0	168,0	168,00
17.	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	10,0	35,6	356,00
18.	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	10,0	34,1	341,00
	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN100	kus	1,0	529,0	529,00
	NC	Hydrant nadzemní 100/1250 nerez	kus	1,0	49 600,0	49 600,00

Méněpráce
Vícepráce

-12 596,26
95 874,71
83 278,45

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č. j.: HSOL-3042-2/2012

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 13.7.2012

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Malátova 715/5
150 00 Praha

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Vyřizuje: nrap. Ing. Jiří Velech, tel.: 950 770 242, fax: 950 770 332, e-mail: stavebni.ol@hzsol.cz

Název stavby: Návštěvnícké středisko Dům přírody Litovelského Pomoraví - Šargoun

Místo stavby: k. ú. Unčovice, parc. č. 163, 609, 608/3

Stavebník - investor: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha

Předložená dokumentace, popis stavby: ke změně stavby před dokončením z 15. 11. 2011, generální projektant Projektil architekti, s. r. o., včetně požárně bezpečnostního řešení stavby z 29/05/2012, vypracoval Ing. arch. Jindřiška Hüttnerová. Projekt řeší zmenšení nástupní dřevěné plošiny, úpravu vnějších otvorů, úprava střechy a drobné dispoziční změny a stavební úpravy za účelem optimalizace investičních nákladů a provozního uspořádání.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 bod b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil dle ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO, výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 1.6.2012 a k této dokumentaci vydává na základě ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU.

Toto stanovisko je vázáno na splnění této podmínky:

- zpevněná plocha pro požární zásahové vozidlo a připojovací místo pro připojení požární nádrže na požární techniku budou přemístěny mimo požárně nebezpečný prostor objektu a zároveň vzdálenost zpevněné plochy pro požární vozidlo od připojovacího místa pro požární techniku nebude větší než 9 metrů.

Důvody udělení souhlasu:

Posouzením požárně bezpečnostního řešení v rozsahu stanoveném § 46 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární

prevenci), nebyly při splnění výše uvedené podmínky z hlediska požární bezpečnosti zjištěny nedostatky bránící vydání souhlasného stanoviska.

Naše stanoviska č.j. HSOL-198-2/2010 z 18. 1. 2010, zprac. kpt. Künstler, zůstává v platnosti.

Každá změna proti schválené dokumentaci stavby mající vliv na požární bezpečnost stavby musí být s dotčeným orgánem na úseku požární ochrany neodkladně projednána.


Požárně bezpečnostní řešení stavby si ponecháváme pro služební účely.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu toho orgánu, který stanovisko vydal.

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc
2


mjr. Ing. Zdenka Gabčánová
vedoucí odd. stavební prevence
vrchní komisař