



TŘÍDA LPS III
POLOMĚR BLESKOVÉ KOULE 45m
VYPOČTENÁ DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST na vzduchu sv=0.29m
ve zdivu sz=0.58m

MONTÁŽ OCHRANY PŘED BLESKEM MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-5-54 ED.3
A SOUBORU NOREM ČSN EN 62 305 A PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ

DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Miroslav Možíš		Ing. Miroslav Podlipný		Lukáš Jirásek	
INVESTOR Správa KRNP, Dobrovského čp.3, Vrchlabí				ZAKÁZKA	01-2015
MÍSTO Vítkovice čp.176, kraj Liberecký				DATUM	Květen 2016
AKCE REKONSTRUKCE GARÁŽE A HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZEMÍ GARÁŽ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění				MĚŘITKO 1 : 50	D.1.4.5