



LEGENDA:

- kabel CYKY-J 3x1.5
- EL1 - stropní zářivkové svítidlo 2x24W, IP54
- SOUSTAVA - 1NPE~50Hz, 230V/TN-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- ŽIVÝCH ČÁSTÍ - KRYTÍM A IZOLACÍ
- HL.POSPOJOVÁNÍ - DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 A ČSN 33 2000-5-54 ed.2
- ROZVODY - Kabely CYKY
- ULOŽENÍ - Na povrchu ve vkládacích lištách
- OSVĚTLENÍ - Zářivkovými svítidly

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE

VŠECHNY NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

NA HOŘLAVÉ PODKLADY JE MOŽNO PŘÍMO MONTOVAT JEN ELEKTRICKÉ PŘEDMĚTY K TOMU URČENÉ, OZNAČENÉ PŘÍSLUŠNOU ZNAČKOU, OSTATNÍ ELEKTRICKÉ PŘEDMĚTY SE MUSÍ ODDĚLIT OD HOŘLAVÉHO PODKLADU TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKOU DLE ČSN 33 2312

PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ BÝT PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY V SOULADU S PLATNÝMI ČSN

MUSÍ BÝT NAPOJENA VŠECHNA ZAŘÍZENÍ DLE PROJEKTŮ KOOPERUJÍCÍCH PROFESÍ



HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Miroslav Možíš		Ing. Miroslav Podlipný		Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Správa KRNAP, Dobrovského čp.3, Vrchlabí			ZAKÁZKA	01-2015
MÍSTO	Vítkovice čp.176, kraj Liberecký			DATUM	Květen 2016
AKCE	REKONSTRUKCE GARÁŽE A HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZEMÍ HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	ELEKTROINSTALACE Půdorys podkroví			MĚŘÍTKO 1 : 50	D.2.4.4

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	Název místnosti	Plocha m2	Osvětlenost ČSN EN 12464-1 Em [lx]	Vnější vlivy 332000- -5-51 ed.3	Prostor 332000-4-41 ed.2 zm.1	Ochrana 332000-4-41 ed.2	Poznámka
2.01	podkroví	65.64	79		normální	normální	

VNĚJŠÍ Vlivy SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY PROSTORY, V TABULCE JSOU UVEDENY ODCHYLKY OD SPOLEČNÉ SPECIFIKACE: AA4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA2, CB1