



- | | |
|---------------------------------|--|
| TŘÍDA LPS | III |
| POLOMĚR BLESKOVÉ KOULE | 45m |
| VYPOČTENÁ DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST | na vzduchu sv=0.23m
ve zdivu sz=0.46m |

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Miroslav Možíš	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Správa KRNP, Dobrovského čp.3, Vrchlabí	ZAKÁZKA	01-2015
MÍSTO	Vítkovice čp.176, kraj Liberecký	DATUM	Květen 2016
AKCE	REKONSTRUKCE GARÁŽE A HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZEMÍ HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění	MĚŘÍTKO 1 : 50	D.1.4.6