



**Městský úřad Vrchlabí**  
Stavební úřad,  
Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí



Tel: 499 405 327  
Fax: 499 405 310

E-mail: erlebachovamartina@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Erlebachová Martina  
Spis.zn.: výst. 11434/2017/Er  
Č.j.: SÚ/11434/2017-2  
Dne: 06.09.2017

**Martin Dobeš s.r.o.**  
**Pod Labuťkou 263/16**  
**180 00 Praha-Libeň**

## **VYJÁDŘENÍ**

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e ,**

že navržená stavba

**Havarijní oprava přivaděče vody do Zámeckého parku, Vrchlabí,**

**na pozemcích p.p.č. 54, 1889/1, 55/5, 56/4, 59/8 v katastrálním území Vrchlabí,**

**je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.**

Jedná se o odstranění havarijního stavu zatrubněné části stávajícího přivaděče vody v Zámeckém parku ve Vrchlabí, které nevyžaduje projednání v územním řízení a vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Budou „rekonstruovány“ dva úseky přivaděče v celkové délce 22m (2x 11m) položením nového potrubí ve stávající trase na výše uvedených pozemcích. Současné profily potrubí DN 300 a DN 500 budou nahrazeny jednotným profilem potrubí DN 400.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracoval zodpovědný projektant Ing. Martin Dobeš, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství ČKAIT 0000730.

### **Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Hana Vondrušková v.r.  
vedoucí stavebního úřadu

*otisk úředního razítka*

### **Obdrží:**

Martin Dobeš s.r.o., IDDS: 34bq967  
sídlo: Pod Labuťkou č.p. 263/16, 180 00 Praha 8-Libeň