



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	- VN	:	3 AC 50Hz, 22 000 V/IT, IT(r)
	- NN	:	3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ EON a.s.			
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ VN	:	ZEMNĚNÍM V SÍTI IT NAD 1000V - DLE ČL. 3.4.3.1 PNE 33 0000-1/5	
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NN	:	IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE -DLE ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5 PNE 33 0000-1/5	
- ŽIVÝCH ČÁSTÍ VN	:	POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI N. KRYTY, IZOLACÍ -DLE ČL. 3.2.2.1., ČL. 3.2.2.3., ČL. 3.2.2.4., PNE 33 0000-1/5	
- ŽIVÝCH ČÁSTÍ NN	:	POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI N. KRYTY, IZOLACÍ -DLE ČL. 3.2.2.1., ČL. 3.2.2.3., ČL. 3.2.2.4., PNE 33 0000-1/5	
PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM	:	NEBEZPEČNÝ DLE PNE 33 2000-1 A ČSN 33 2000-4-41	
OCHRANNÉ PÁSMO KABELŮ VN A NN	:	1M NA KAŽDOU STRANU, DLE ZÁK. 458/2000SB	
OCHRANNÉ PÁSMO ZDĚNÉ A KOMPAKTNÍ TS	:	2M NA OKOLO TS, DLE ZÁK. 458/2000SB	

ZODPOV. PROJEKTANT:	AUTORIZOVANÁ OSOBA:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	<div><div>ELINGCZ</div><div>projektové inženýrská společnost</div></div> <div>Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno, DIČ CZ 277 52 810 tel.: 548 210 493, elingcz@elingcz.cz, www.elingcz.cz</div>	
ING. ZDENĚK VITULA	ING. ZDENĚK VITULA	VOJTĚCH JACHYMIÁK	VOJTĚCH JACHYMIÁK		
MÍSTO STAVBY: KATEŘINSKÁ JESKYNĚ V MK		KRAJ: JIHMORAVSKÝ			
INVESTOR, STAVEBNÍK: SPRÁVA JESKYNÍ ČR, S.P.O., KVĚTNOVÉ NÁM. 3, 252 43 PRŮHONICE					
STAVBA:					
BLANSKO-LAŽÁNKY, NOVÁ OTS KATEŘINKY					
OBJEKT:				ČÍSLO STAVBY:	-
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	321-2015
TRAFOSTANICE				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	-
				DATUM:	10/2016
OBSAH VÝKRESU:				FORMÁT:	2 x A4
				STUPEŇ PD:	DPS
SCHÉMA TS				MĚŘÍTKO:	-
				ČÍSLO VÝKRESU:	F2.5