



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 ze dne 27.11.2017

Zadavatel: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Sídlem: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205

Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Oprava vnitřních okenních žaluzií v objektu ředitelství ČIŽP“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dodatečný dotaz k zadávacím podmínkám č.2

- 1) U specifikace vertikálních textilních žaluzií uvádíte šířku lamely 125 mm - na základě průzkumu trhu máme zjištěno, že je k dostání pouze lamela šíře 127 mm (nebo 89 mm)
- 2) U specifikace horizontálních žaluzií uvádíte šířku lamely 22 mm - na základě průzkumu trhu máme zjištěno, že je k dostání pouze lamela šíře 25 mm (nebo 16 mm)
- 3) U specifikace vertikálních textilních žaluzií uvádíte barvu přírodní - prosíme o upřesnění a zda se jedná o barvu lamel či horního profilu.

NAVRHUJEME:

- 1) šíře lamely u vertikálních textilních žaluzií 127 mm
- 2) šíře lamely u horizontálních žaluzií 25 mm
- 3) barva horního profilu a látky u vertikálních textilních žaluzií bílá

Prosím o potvrzení, že zadavatel námi navrhovanou specifikaci akceptuje. Děkuji.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.2

Zadavatel akceptuje dodávku žaluzií s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce žaluzií. Technické parametry, označené jako minimální (případně maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

S pozdravem

Mgr. Alexandra Vagenknechtová v.r.
specialista veřejných zakázek
ČIŽP Praha