

Průvodní a technická zpráva

Identifikační údaje

Označení stavby: **Odstranění povodňové škody na LC „Sklenařovická“ horní část**

Číslo zakázky: 82/10/2017

Objednatel – stavebník: Správa Krkonošského národního parku
IČ: 00088455; DIČ: CZ00088455
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Zodpovědný projektant: Ing Stanislav Bischof, AO pro dopravní stavby
ČKAIT – razítko autorizace 0601086
svobodné povolání AO

Charakteristika stavby: oprava štěrkové cesty po povodni

Dokumentace: pro realizaci opravy lesní cesty

Umístění stavby

Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov

Správa KRNAP – *příslušné územní pracoviště*

Základní údaje o opravě

Měření a prohlídka cesty započala v horní pravé zatáčce u zemní svodnice (oboustranná pastvina). Jde o štěrkovou cestu v šíři do 3 m se zakalením jemnou drtí. Po levé části příkop, který je zachycen kamennými šachtami do ocelových propustků. Poruchy způsobené vodní

erozí jsou patrný jen v některých částech cesty a někde došlo i k výmolům (vyplavení) šterkové konstrukce cesty především v části jejího většího podélného sklonu. Většina svodnic je ocelová a je zčásti zanesena drtěmi a zeminami z krajnic a vozovek (včetně odpadů průpichy). Šachty propustků jsou částečně zanesené naplaveninami ze dna příkopu. Konec posuzovaných potřeb opravy povodňových škod této části je u ocelové svodnice za obnoveným pomníkem obětí I. světové války občanů obce Sklenařice. Délka úseku: 490 m

Navrhovaná oprava

- Vyčištění ocelových svodnic a obnova „průpichů“ zvýšenými krajnicemi 15 ks na délku 4 m/ks.
- oprava průpichů 5 ks x 2 m dl. x 0,30 m² = 9 m³
- urovnání propadlých částí cesty v místech poruch po vodní erozi 490 m dl. x 3 m š. x 40 % = 590 m². Množství kameniva 0/4 mm(kyselé báze) 35 kg/m²
- V km 0,220 vyjmout na boční cestě svodnici a nově, vhodněji, osadit: 4 m
- Vyčištění nátoků příkopů cca 10 m a vtokových šachet propustků: 2 ks
- odvoz zemin a sutí na skládku Mladé Buky do 1 km

Další údaje k opravě

Lhůta výstavby: 2017 - 2018

Předpokládané náklady: dle předaného plánu oprav zadavatele

Bezpečnost a ochr. zdraví při práci: dle zák. 225/2012 Sb; 309/2006 Sb; 89/ 2012

Posouzení povinností zadavatele opravy podle zák. č. 309/2006 Sb

Jedná se o jednoduchou stavbu v horských terénních podmínkách, bez požadavku na technologická zařízení. Svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Trutnově, říjen 2017

Ing Stanislav Bischof

Přílohy: krycí list rozpočtu
rekapitulace rozpočtu a rozpočet