

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
Adresa v E-ZAK: <https://ezak.mzp.cz/vz00000921>

Název veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž výtahů v budově Ministerstva životního prostředí“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 494060.

Dotazy uchazeče:

Vážení,

dle čl. 10 Zadávací dokumentace a na základě § 49 ZVZ Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací.

- Po prostudování zadávací dokumentace a absolvování prohlídky jsme zjistili, že v zadávací dokumentaci chybí důležité technické parametry stávajících výtahů a výtahových šachet. Chybějící údaje jsme chtěli zjistit na prohlídce. Bohužel jste nám jako zadavatel neumožnili zaměření výtahových šachet. **Požadujete bezstrojovnové výtahy a my jako účastník výběrového řízení nemáme k dispozici kompletní rozměry šachty.** Žádáme Vás o doplnění zadávací dokumentace o dispoziční výkresy stávajících výtahů a šachet, ze kterých budou patrné veškeré potřebné rozměry pro zpracování nabídky (šířka, hloubka šachty, šířka stávajících dveří, velikost stávajícího otvoru na dveře, dispoziční umístění otvoru pro šachetní dveře v šachtě, zdvih, stávající uspořádání šachet – dělicí příčka, tloušťka stěn a materiál stěn šachty, horní dojezd, prohlubeň, rozměry otvoru pro šachetní dveře...). Stávající technickou dokumentaci doplňte i o fotodokumentaci šachet tak, jak je běžné u obdobných veřejných zakázek.*
- Požadujete bezstrojovnové výtahy za situace, kdy máte v objektu „luxusní strojovnu“ a zároveň chcete výtah s vybavením manuálního vyprošťovacího zařízení, která má smysl řešit jen u výtahu se strojovnou. U bezstrojovnového výtahu manuálně nikoho nevyprostíte, protože stroj je nahoře v šachtě a dostanete se k němu jen, když*

máte pod strojem kabinu. Kabina se posouvá v nouzovém režimu elektricky ze záložního zdroje tlačítka na rozvaděči, který bude umístěn ve strojovně. Chcete bezstrojovnový výtah nebo výtah vybavený manuálním vyprošťovacím zařízením? Oba požadavky současně nelze splnit.

3. *Na jednání na prohlídce jste nás informovali, že výtahy V1, V2, V3 a V4 chcete zpracovat jako standardní a k nim příplatkem změna na evakuační s tím, že přívod a vzduchotechnika k evakuačním výtahům bude příp. řešena jinou zakázkou. V krycím listu a smlouvě o dílo nemáte řešeny na 2 varianty provedení těchto výtahů. Žádáme Vás o změnu krycího listu, popř. smlouvy o dílo na 2 varianty provedení výtahů V1, V2, V3, V4, abychom Vám mohli Vámi požadované varianty nabídnout.*

Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č. 1:

Odpověď k tomuto dotazu již zadavatel uveřejnil v rámci dodatečných informací č. 1.

Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č. 2:

Z důvodů změny umístění protiváhy na boční stěnu a požadavku na hlubší kabinu a s tím spojené statické úpravy otvorů v podlaze strojovny při zachování strojovny požaduje zadavatel umístění bezpřevodové pohonné jednotky do šachty. Součástí tohoto řešení bývá standardně i možnost vyproštění, a to buď manuálně, nebo pomocí baterií. Další možností je umístění rozvaděče do nejvyšší stanice do rámu dveří, kde v případě požadavku musí dojít k úpravě stávajícího obložení.

Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č. 3:

Odpověď k tomuto dotazu již zadavatel uveřejnil v rámci dodatečných informací č. 1.

V Praze, dne 11. února 2015