

# VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST LÁNOV, spol. s r.o.

Prostřední Lánov 391, 543 41 LÁNOV, okr. Trutnov, tel. 499 522 331, mob. 603 226 060

e-mail: vodalanov@tiscali.cz

www.vodalanov.cz

Naše čj: Str/2016

Vaše čj:

Lánov: 15. listopadu 2016

Ing. Jiří Ježek  
Riegrova 1049

508 01 Hořice

## Věc: Vyjádření

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. nemá námitek k plánované stavbě:

**„Lesní cesta Hádecká 1“** v k.ú. Dolní Dvůr.

Ve Vašem zájmovém území se **nachází:**

- 2x vodovodní přívaděč PVC 110
- vodárenský vrt Hádek obora
- ochranné pásmo vodního zdroje Hádek.

Vodovodní síť a kanalizace ve správě Vodárenská společnost Lánov, spol.s.r.o. /dále společnost/ - pro provádění prací v blízkosti těchto sítí jsou stanoveny následující podmínky:

- při křížení a ukládání dalšího zařízení musí být respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) a prostorové normy ČSN 73 6005
- stavebník zajistí před zahájením zemních prací provedení **vytýčení** zařízení
- pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou těchto zařízení
- při provádění zemních prací musí být toto zařízení zabezpečeno proti poškození, a to po celou dobu provádění prací v jeho blízkosti, jakékoli poškození musí být ihned ohlášeno
- před zásypem musí být zajištěna kontrola zařízení příslušným odpovědným pracovníkem společnosti
- dle § 23, zák.č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m, pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem
- při souběhu inženýrských sítí s podzemní vedením ve správě společnosti bude dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m. Ukládání zařízení do ochranného pásma je možné pouze se souhlasem společnosti. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěny bez souhlasu společnosti žádné pevné stavby trvalého charakteru a stromové porosty
- zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení ve správě společnosti budou prováděny ručně.

Stránský Pavel  
jednatel společnosti

Vodárenská společnost Lánov,  
spol. s r.o.  
Prostřední Lánov 391  
543 41 Lánov

Příloha: 1x zaměření vodovodu odesláno dalším e-mailem. IČO 47470411 DIČ CZ47470411  
scan:15.11.2016

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2793, dne 17.9.1992.

IČO: 47470411

DIČ: CZ47470411

