

Lenka Ježková

Váš dopis:
12. 09. 2017

Naše č.j.:
POS 996/17

Vyřizuje:
Bůta/238464553

Datum:
25.9.2017

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Rekonstrukce lesní cesty "K Lysečinské boudě" v k. ú. Horní Lysečiny

Vážení,

na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č. j. **521515/17** a předložené situace stavby se zákresem stávající SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1) V místě křížení s lesní cestou, odtokovým příkopem apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m za předpokladu dodržení prostorové normy (ve společném výkopu může být více prvků).
- 2) Za podmínky prokazatelného ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu SEK.
- 3) SEK uložená podélně v tělese lesní cesty musí být v chráničce s minimálním krytím 90 cm.
- 4) Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
- 5) V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 4, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063




Specialista ochrany SEK Bůta Jiří