

(pohonné hmoty a provozní kapaliny stavebních strojů) a nevytvrzenými stavebními hmotami. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého místa (při úniku na terén odtěžit zasaženou zeminu a při úniku do vody postižené místo ohradit a zasypat vhodným sorbetem, po nasáknutí závadných látek sorbent odstranit). Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí, proti srážkovým vodám a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.

5. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR (nebo Polici ČR) a správci dotčeného vodního toku, tj. Správa KRNAP Vrchlabí).
6. Termín zahájení stavebních prací musí být předem oznámen správci toku Správa KRNAP Vrchlabí.
7. Vstup mechanizace do koryta toku a její manipulaci je nutné předem projednat s příslušnou místní organizací českého rybářského svazu.
8. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby a budou dodrženy podmínky stanovené dotčeným orgánem Správa KRNAP Vrchlabí – OSS a správcem dotčených pozemků a vodního toku tzn. Správa KRNAP Vrchlabí.

Odůvodnění

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 15.03.2017 od Správy KRNAP Vrchlabí prostřednictvím zástupce Ing. Jana Kubáta, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí žádost o udělení souhlasu podle § 17 písm. a) k navrhované stavbě „Chodník Messnerův potok“.

K žádosti bylo doloženo:

- 1) PD „Chodník Messnerův potok“, zpracovaná v listopadu 2016 Ing. Janem Kubátem, Autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa, Pod Parkem 740, 543 01 Vrchlabí
- 2) Vyjádření vlastníka pozemku, Správa KRNAP Vrchlabí, ze dne 15.03.2017 zn. KRNAP 02299/2017
- 3) Souhlas správce toku, Správa KRNAP Vrchlabí, ze dne 15.03.2017 zn. KRNAP 02298
- 4) Závazné stanovisko, Správa KRNAP Vrchlabí - OSS, ze dne 01.02.2017 zn. KRNAP 10792/2016
- 5) Plná moc k jednání

Záměrem stavby je oprava dožívajících konstrukcí chodníku „Messnerův potok“ v délce 1178 m, jedná se o rekonstrukci mostků, opravy opěrných zídek, propustku, odvodnění a souvisejících úprav povrchu chodníku. Na základě podmínek OOP KRNAP je vyloučeno použití cementu a betonu.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou dokumentaci stavby a další doklady a dospěl k závěru, že předmětnou stavební činností budou ovlivněny vodní poměry v dotčené lokalitě, avšak že záměr lze za určitých podmínek realizovat. K předmětné stavbě bude vydáváno stavební povolení, souhlas vodoprávního úřadu byl tedy udělen formou závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy za současného stanovení podmínek v daném případě pro ochranu především povrchových vod.

Na základě posouzení je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.