



REN




BETON HV4-B25
OCEL 10505 (R) 90kg/m3

- LITINOVÝ POKLOP Ø600, VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU
- NÁDRŽ BUDE PROVEDENA JAKO NEPROPUSTNÁ JÍMKAZ VODOSTAVEBNÉHO BETONU [HV4-B25]

OCELOVÁ STUPADLA S POGUMOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU



Pudorys



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RAZÍTKO, PODPIS	
Ing. Vladimír Vlado Botanická 934/68, 602 00 Brno gsm: 603725693 e-mail: v.vlado@volny.cz			
STAVEBNÍK			
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov			
PROJEKTANT			
P.P.Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno			
NÁZEV AKCE		DATUM	
NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ŽDÁRSKÝCH VRCHŮ - KRÁTKÁ č.p.2		10/2012	
ČÍSLO PARÉ		STUPĚŇ	
		DVD	
ČÁST			
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
ZPRACOVATEL ČÁSTI		OZN. OBJEKTU	
Ing. Vladimír Vlado, Botanická 934/68, 602 00 Brno		PROJEKTOVÁ ČÁST	
VYPRACOVAL			
Ing. Vladimír Vlado			
e)		SO-01	
ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		A	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	
VÝKRES POŽÁRNÍ NÁDRŽE 22 m3		1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		11	