



LEGENDA:

- OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY min. 10cm V ASFALTOVÉM LOŽI
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4mm ULOŽEN POD TERÉNEM 60cm
- └─ VÝVOD UZEMNĚNÍ FeZn ø10mm, min. 2m REZERVA NAD TERÉN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RAZÍTKO, PODPIS			
Mířkvička Zdeněk					
CATEGORY a.s., Vídeňská 125, 519 00 Brno					
777 228 107					
zdenek.mirkvicka@category.cz					
STAVEBNÍK					
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov					
P. P. Architects s.r.o.					
PROJEKTANT					
Horova 38b, 616 00 Brno					
NÁZEV AKCE		DATUM			
NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ŽDÁRSKÝCH VRCHŮ - KRÁTKÁ č.p.12		1.1/2012			
		STUPEŇ			
		DVD			
ČÁST		ČÍSLO PARÉ			
		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
ZPRACOVATEL ČÁSTI	CATEGORY a.s.	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČAS'		
VYPRACOVAL	Ing. Martin Žurek				
g)	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ				
NÁZEV VÝKRESU	UZEMNĚNÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU		
		1:75	04		