



Upřesnění kamene do zděných konstrukcí  
Materiál zdiva bude žula s příslušným atestem na vh konstrukce.

Rozměry:

- základové zdivo:  
doporučený rozměr zrna 250 mm, minimální rozměr zrna 200 mm
- nadzákladové lícové zdivo:  
doporučený rozměr zrna 300 mm, minimální rozměr zrna 250 mm
- nadzákladové rubové zdivo:  
doporučený rozměr zrna 250 mm, minimální rozměr zrna 200 mm

Cementová malta pro zdivo bude třídy MC25

## Dosedací prahy lávky

Položka	Profil	Délka [m]	Počet ks	Celková délka dle profilu [m]				
				L140x140x12	□ 200x10	□ 50x5		
6	L140x140x12	1.250	1	1.25				
7	□ 200x10	1.200	2		2.40			
Kotvy	□ 50x5	0.150	10			1.50		
Délka celkem dle Ø				[m]	1.25	2.40	1.50	0.00
Jednotková hmotnost dle Ø				[kg/m]	29.700	15.700	1.570	3.770
Hmotnost dle Ø				[kg]	37.1	37.7	2.4	0.0
Hmotnost oceli celkem				[kg]	77.2			

 <b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vrzak@hgpartner.cz			Paré č.:	
Investor: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov			Počet A4:	2
Odpovědný projektant:	Pavel Veselý		Datum:	04/2017
Vypracoval:	Pavel Veselý		Změna:	
Akce: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý			Stupeň:	DPS
			Č. zakázky:	H-16/040
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: SPODNÍ VÝPUST - USAZENÍ LÁVKY			Měřítko: 1:25	Č. přílohy: D.6.4.5