

Ing. Dalibor Nováček

**Váš dopis:**  
18.8.2014

**Naše č.j.:**  
POS 462/14

**Vyřizuje:**  
Bůta/495554553

**Datum:**  
28.8.2014

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: "Vrchlabí, Náměstí Míru 223, optická přípojka HIC".**

Vážení,

na základě vydaného vyjádření o existenci SEK č.j. 630742-14, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pokládka optického kabelu v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 2 V místě křížení je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.
- 3 Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem SEK.
- 4 V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 3, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

S pozdravem

O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336

855

Specialista ochrany sítě Bůta Jiří