

**Dodatečné informace č. 1 ze dne 03. 07. 2018 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem ČIŽP Ústí nad Labem – instalace klimatizace**

Zadavatel: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Sídlem: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **ČIŽP Ústí nad Labem – instalace klimatizace**, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 03. 07. 2018.

Dotaz k zadávacím podmínkám:	Odpověď zadavatele:
<p><u>Dotaz:</u> Zpracováváme Cenovou tabulku na instalaci klimatizačních jednotek na ČIŽP Ústí nad Labem, a chtěl jsem se zeptat na klimatizaci co se bude instalovat do servrovny. Klimatizace s výkonem okolo 5 kW jsou spíše s chlazením do -15 °C. Chápu tedy správně ze zadání, že chcete zde nainstalovat klimatizační jednotku s chlazením do -20 °C? Klasické s chlazením do -15 °C instalujeme do servroven běžně a při dosažení této nízké teploty se nevypne ale stále běží a chladí dále. Předem děkuji za odpověď.</p>	<p><u>Odpověď:</u> Tento požadavek vychází ze stávajícího osvědčeného stavu na OI Ústí nad Labem. Zadavatel trvá na výkonu chlazení Qch 5 kW do venkovní teploty -20 °C.</p>

V Praze dne 03. 07. 2018

S pozdravem

Mgr. Ing. Markéta Šťástková