

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Jednající: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
Název veřejné zakázky: „**Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí**“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce vedené na profilu zadavatele E-ZAK pod systémovým číslem P18V00001163.

Dotaz č. 1:

*Je možné použít jinou velikost chladících jednotek při zachování chladícího výkonu?
Počty a rozměry racku budou zachovány.*

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na základě dotazu účastníka zadávacího řízení sděluje, že rozměry - zejména max. hloubku 450 mm - je nutné zachovat s ohledem na dostatečný manipulační prostor mezi klima jednotkami a uzavřenou uličkou, dále i z důvodu případné výměny některé z klima jednotek.

Informace zadavatele č. 2:

Změna lhůty pro podání nabídek v elektronické podobě na veřejnou zakázku a termín neveřejného otevírání těchto nabídek se s ohledem na shora uvedené nemění.

Kompletní znění zadávacích podmínek je uveřejněno přímým a neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele E-ZAK.

V Praze, dne 25. 07. 2018

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí