

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: **Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

Systémové číslo
veřejné zakázky: P18V00000919

Adresa v E-ZAK: <https://ezak.mzp.cz/vz00009878>

Název veřejné zakázky:

„Vypracování projektové dokumentace na stavební a dispoziční úpravy místností č. 900A a 900B v budově Ministerstva životního prostředí“

Informace zadavatele č. 1:

Výše uvedený zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu podává vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti účastníka veřejné zakázky

Přesné znění žádosti účastníka veřejné zakázky:

Datum: 4. 9. 2018 17:54:47hod

Vážený zadavateli,

Při podrobném prostudování zadávací dokumentace jsme narazili na nesrovnalosti, které žádáme objasnit.

1) Zadavatel ve smlouvě a v zadávací dokumentaci uvádí termín pro vypracování projektové dokumentace do 60 kalendářních dní. Vzhledem k našim zkušenostem se nám zdá doba projektování velice krátká. Proto žádáme zadavatele, aby upravil znění ZD a smlouvy tak, aby 60 dní byla čistě doba projektování, do které se nebudou započítávat prodlevy na straně zadavatele.

2) Zadavatel ve smlouvě dále uvádí, že sankce za prodlení s předáním PD, tedy zhotovitelem vypracovaného díla, je 1 000 Kč. Uchazeč s tímto bodem souhlasí pouze za předpokladu, že zadavatel vyhoví předchozímu požadavku, aby 60 dní byla čistě doba projektování. Tato výše se nám zdá neadekvátní a žádáme zadavatele o její snížení.

3) V poskytnuté projektové dokumentaci je k dispozici pouze půdorys místností 900A. Část 900B není. Mohl by zadavatel tento půdorys dodatečně poskytnout?

4) Uchazeč žádá o informaci, zda v nových kancelářích je požadována nová strukturovaná kabeláž, nebo bude upravovaná stávající, za předpokladu, že tam nějaká je? Kde bychom se s novou kabaláží napojovali?

5) Uchazeč žádá o informaci, zda bude nějaký požadavek na zabezpečovací systém, příp. EPS?

Děkujeme, s přáním hezkého dne,

Podpis

Odpověď zadavatele

- 1) Na základě dřívějších zkušeností zadavatele je doba 60 ti kalendářních dnů na vypracování a odevzdání projektové dokumentace více než dostatečná. Jedná se o stavební úpravy pouze několika místností bez zásahu do nosné konstrukce budovy. Zadavatel předpokládá, že na základě vyžádání vítězného dodavatele mu nejpozději při podpisu smlouvy zapůjčí dostupnou technickou dokumentaci a dále umožní dodavateli, aby si ověřil soulad této technické dokumentace se skutečností. Po té již může následovat zpracování projektové dokumentace včetně případných konzultací se zadavatelem. S žádnými prodlevami ze strany zadavatele zadavatel nepočítá. **Z výše uvedených důvodů zadavatel zadávací podmínky nemění.**
- 2) Výši pokuty za prodlení s předáním PD uvedenou v zadávací dokumentaci považuje zadavatel za přiměřenou a obvyklou. S ohledem na výše uvedenou informaci zadavatele uvedenou pod bodem 1), je možné se dohodnout, že v případě zájmu ze strany vítězného dodavatele bude umožněna prohlídka dotčených místností včetně případného jejich zaměření a poskytnutí technické dokumentace ještě před podpisem smlouvy. Potom zbývá dodavateli plných 60 kalendářních dní na vypracování a odevzdání projektové dokumentace. **Z výše uvedených úkolů zadavatel výši pokuty nemění a zůstávají v platnosti uveřejněné zadávací podmínky.**
- 3) V místnosti č. 900B, která je přilehlá k místnosti č. 900A, se neprovádějí žádné projektové práce (ani stavební práce). Pouze ve společné zdi (těchto dvou místností) se odstraňují stávající dveře v SDK stěně (900A.2) a upravuje se dveřní otvor do místnosti č. 900A.3. Vše je zřejmé z půdorysu, který je součástí zadávacích podmínek. K vyjasnění dotazů zadavatel zorganizoval prohlídku místa plnění, která se uskutečnila dne 27. 8. 2018 od 10:00 hod, jak je uvedeno v článku 11 výzvy k podání nabídek. **Zadávací podmínky se nemění.**
- 4) V místě stávajících místností je k dispozici stávající strukturovaná kabeláž. Pro nové místnosti bude tato stávající strukturovaná kabeláž pouze upravena pro potřeby nových kanceláří.
- 5) Ze strany objednatele není požadavek na zabezpečení nových kanceláří novým zabezpečovacím systémem ani EPS. Tyto systémy jsou instalovány v původních místnostech a zůstanou v provozu i po vybudování nových místností.

V Praze dne 6. září 2018

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního