

**Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 ze dne 05. 04. 2019 k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem Zpracování projektů rekonstrukcí PZTS OI Liberec a OI Ústí nad Labem**

Zadavatel: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Sídlem: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 ze dne 05. 04. 2019 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **Zpracování projektů rekonstrukcí PZTS OI Liberec a OI Ústí nad Labem**, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 03. 04. 2019.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 1:

Ze zadávací dokumentace není zřejmé, zda součástí projektu má být i požárně bezpečnostní řešení a v případě napojení na PCO HZS projekt zařízení dálkového přenosu.

Odpověď zadavatele:

Požárně bezpečnostní řešení ani projekt zařízení dálkového přenosu zadavatel nepožaduje.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 2:

Projekt EPS má být řešen jako samostatná PD dle norem ČSN 34 2710 a řady ČSN 73 08XX?

Odpověď zadavatele:

Ano jako samostatná PD dle platných norem a legislativy.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 3:

Projednáním stavebního povolení zhotovitelem se rozumí zajištění vydání stavebního povolení? Potom není s ohledem na lhůty termín reálný.

Odpověď zadavatele:

Zajištění stavebního povolení zadavatel nepožaduje.

Praha 05. 04. 2019

S pozdravem

Mgr. Ing. Markéta Šťástková