

Výměna garážových vrat v budově OI Hradec Králové

Podmínky pro VZ:

- Zaměření skutečného stavu před vlastní realizací
- Výměna 1 ks sekčních garážových vrat rozměrů 4000x2060 mm
- Tloušťka panelu – 40 mm
- Barva: vnitřní - bílá, vnější – modro-zelena (dle stávajícího vzhledu)
- Osazení otevírání motorem s možností univerzálního přijímače pro využití společných starších ovladačů s příjezdovou bránou
- Zesílené kolejnice
- Životnost pružin minimálně 20 000 cyklů
- Demontáž stávajících vrat a montáž nových v rámci 1 dne
- Zajištění likvidace demontovaných stávajících sekčních vrat
- Infrazávora
- 10 ks nových dálkových ovladačů