



Vodohospodářské stavby s.r.o.
Křižíkova 2393
Teplice
415 01
IČO: 40233308

váš dopis značky / ze dne	naše značka	datum	vyřizuje / linka
LS/2015/07/001 / 16.7.2015	SNPCS 02847/2015	22.07.2015	Šlapák, Drozd / 037

Věc: žádost o dodatečné informace - odpověď (dotazy č.01 až č.05)

Vážení,

na základě Vašich dotazů k veřejné zakázce „Turistická stezka Hřensko – Pravčická brána“ (doručených dne 20.07.2015) Vám zasílám následující odpovědi. Vaše dotazy a odpovědi na ně budou současně zveřejněny na profilu veřejného zadavatele.

Odpověď na dotaz č.01

- ano tyto práce budou požadovány. Konečné úpravy terénu ohumusováním budou provedeny právě sejmutou ornici (viz položka č.14 vodorovné přesouvání do 500 m).

Odpověď na dotaz č.02

- ochrannou sítí se rozumí veškeré prvky, které zabraňují sesuvu úlomků skal na komunikaci. V projektové dokumentaci je pro tuto stabilizaci navržena geomříž. Neceňte tedy geomříž.

Odpověď na dotaz č.03

- dle vzorového řezu je navržena zídka z materiálu typu Naturblok (barevné betonové bloky v pískovcovém odstínu). Název kamenná zídka je pouze popisová. Objem výkopu je 0,8 x 140. Čísla 0,75 a 0,65 jsou koeficienty pro odkopávky v různých horninách včetně rezervy.


Odpověď na dotaz č.04

- po otryskání ochranných vrstev ocelových mostů bude dle PD rozhodnuto o případné výměně mostní konstrukce. Nacenná by tak měla varianta kompletní výměny mostů, přičemž v případě neprovedení budou položky řešeny méněpracemi. Přesná specifikace množství jednotlivých prací bude upřesněna až na základě prováděcí projektové dokumentace, jejíž zhotovení je v položkovém rozpočtu umožněno nacenit. Ocelové mosty tedy budou opraveny nebo nahrazeny novými ocelovými a kamenné budou rozebrány a nově seskládány zpět a přespárovány. **Veškeré podrobné informace k těmto opravám mostů jak ocelových tak kamenných budou sděleny přímo na místě v rámci prohlídky místa plnění, prosím tedy o účast.**

Odpověď na dotaz č.05

- typ dřevěných svodnic a jejich uložení je zobrazeno v příloze tohoto sdělení a na nákrese níže. Celková délka dřevěných svodnic je 50m.

nákres:



S pozdravem

Ing. Jan Drozd
ředitel odboru péče o ekosystémy

Česká republika
Správa Národního parku
České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
- 4 -

Příloha:

1) Vzorový řez svodnicí