

V Praze dne 08.06.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Veřejná výzkumná instituce
Sídlo zadavatele:	Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Název veřejné zakázky:	Výstavba podzemní těsnicí clony (stěny) v lokalitě Meziboří
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena po uplynutí zákonné lhůty, zadavatel se přesto rozhodl odpovědět:

Otázka č. 1
Znění dotazu:
Prosím o vyjasnění položky výkazu výměr č.27 (SO1 - Těsnicí stěna). Tato položka zahrnuje výměru III. pořadí tryskové injektáže, která je ovšem dle technické zprávy část D) naprojektována pouze ve dvou pořadích. Změna počtu pořadí má vliv na množství tryskové injektáže uváděné v m2.
Znění odpovědi:
Zadavatel zveřejnil opravenou (3. verzi) výkazu výměr = přílohy č. 3. V této verzi byla změněna položka č. 27 na výměru 1250.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **12. června 2020** (čas zůstává neměnný).

Linda Robovská
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.