

**Vysvětlení zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava podlah a pokládka koberců na OI Ústí nad Labem**

**Zadavatel:** Česká republika – Česká inspekce životního prostředí  
**Sídlem:** Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9  
**IČO:** 41693205

ČIŽP/RDT/2020/929

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávacích podmínek dne 03. 11. 2020 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 02. 11. 2020.

**Dotaz č. 1:**

Specifikace u koberce je viz níže, míněno celková váha nebo váha vlasu je to totiž velký rozdíl, díky.

Koberec vpichovaný 1.050g/m<sup>2</sup>

Všechny tyto vpichové koberce v této cenové kategorii bohužel neplní vaše požadavky 1050g/m<sup>2</sup> neboť mají vždy jen 1040g/m<sup>2</sup>, je to problém?

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí, že parametrem 1.050 g/m<sup>2</sup> je myšlena celková váha koberce.

Zadavatel akceptuje gramáž koberce 1040 g/m<sup>2</sup>.

Praha 03. 11. 2020

S pozdravem

Mgr. Ing. Markéta Štástková  
Oddělení veřejných zakázek