DETAIL VODOMĚRNÉ ŠACHTY





Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ		
POTRUBÍ PE DRR11	104,27	m
HDPE 110 – CHRÁNIČKA	6,0	m
TVAROVKY		
OBLOUK 22° D63	1	ks
OBLOUK 30° D63	1	ks
OBLOUK 60° D63	1	ks
ELEKTROKOLENO 90° D63	1	ks
ELEKTROSPOJKA D63	10	ks
ELEKTROSPOJKA D32	2	ks
REDUKCE D63/32	2	ks
JINÉ		
LEMOVÝ NÁKRUŽEK S PŘÍRUBOU	2	ks

OPĚRNÉ BLOKY - PROVÉST Z BETONU C20/25 X0

OPĚRNÝ BLOK PRO HRDLOVÁ POTRUBÍ OB1 2 ks

Půdorys



Řez



DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ ŠINDLAR
Ing. Roman Bárta	Lukáš Holčík	Ing. Jiří Kaplan	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236

KRAJ: Ústecký	STAVEBNÍ ÚŘAD: Litvínov	FORMÁT	4 x A4
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Meziboří		DATUM	červenec 2019
INVESTOR: VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6		STUPEŇ	DPS
Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří		ČÍSLO ZAKÁZKY	20190089
		SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK/Bpv
		INTERVAL VRSTEVNIC	
KLADEČSKÝ PLÁN **Kladečské schéma výtlaku**	MĚŘÍTKO		ČÍSLO KOPIE
	Č. VÝKRESU	D.9.	

Tiskový formát 750 x 297 mm