

Z á p i s

Z venkovního zadání zakázky: VZ 24-18/2015 – **Chodník Obří důl – Modrý důl**
dne 3. 9. 2015.

Předmětem je oprava šesti dřevěných mostků.

Na místě byly dohodnuty následující práce (položky):

1. mostek délka 5 m, šířka 1,3 m
2. mostek délka 3 m, šířka 1,3 m
3. mostek délka 2,5 m, šířka 1,3 m
4. mostek délka 3 m, šířka 1,3 m
5. mostek délka 1,7 m, šířka 1,3 m
6. mostek délka 2,1 m, šířka 1,3 m

Na opravu všech mostků použít modřínové odkorněné prizmy tloušťky 12 cm, šířky min. 20 cm, položené podélně (tj. rovnoběžně s osou chodníku). Tyto pochozí prizmy budou uloženy a přitlučeny na příčných podkladních prizmách stejné dimenze. U delšího mostku č. 1 udělat z místního kamene dva nástupní schody s nášlapnou plochou min 35 cm, aby se upravil spad mostku (mírnější). Nahnilé dřevo z mostků po odhřebíkování bude uloženo na vhodném místě do 50 m od chodníku. Mostky musí plynule navazovat na chodník.

Zapsal: Ing. Radko Novotný