

R–podatelna NOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE , 4x12TE, PLASTOVÁ , IP40/20 (v 1.02 , cca v pozici původní R–)

ŘADA – I (možné uspořádání přístrojů ; upřesní výrobce rozvodnice dle vybraného typu skříně)

HLAVNÍ PŘÍVOD, HLAVNÍ JISTIČ A PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

NECHRÁNĚNÉ VÝVODY

L1,2,3 3 NPE AC 50Hz 400V/TN–S

PZN:

F–HL : BUDE VYUŽITÝ A OZNAČENÝ
JAKO HLAVNÍ VYPÍNAČ PODATELNÝ

F– HL
–
25B/3

FW

B+C
3N,280V, AC

PZN:

JEMNÁ OCHRANA (TŘÍDA D)
OSAŽENÁ POD ZÁSUVKOU
U CHRÁNĚNÉHO ZAŘÍZENÍ

F1
–
10C/1

F2
–
10C/1

F3
–
10B/1

osvětlení 1.02
** CYKY 3Jx1.5

01
0.6 kW

osvětlení 1.01
** CYKY 3Jx1.5

02
0.6 kW

lednice
** CYKY 3Jx2.5
LE

03
0,3 kW

stávající přívod
do rozvodnice podatelny
VYUŽÍJE SE PRO NAPOJENÍ
NOVÉ ROZVODNICE PODAT.

STÁVAJÍCÍ RH

n x CY4/ZZ
ochranné pospojování
napojeno z PE přípojnice

POZNÁMKA : (**

ROZSAH POUŽITÍ NEHOŘLAVÝCH KABELŮ BUDE UPŘESNĚN DLE AKTUÁLNÍHO POSOUZENÍ
POŽÁRNÍHO SPECIALISTY V RÁMCI REALIZACE (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE)

PRO PŘÍPADNÉ SNÍŽENÍ POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ LZE POUŽÍT ČÁST KABELÁŽE
V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ (NAPŘ. CXXH–R B2ca s1d0)

NOUZOVÉ MODULY NO SE NAPOJÍ
NA OSTROU FÁZI OKRUHU

Akce: PODATELNA – MŽP

Název: SCHÉMA ZAPOJENÍ

List:1/5