

R-podatelna

ŘADA – III (možné uspořádání přístrojů ; upřesní výrobce rozvodnice dle vybraného typu skříně)

ŘADA – IV

NAPÁJENÍ SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ , RESERVY A NAPÁJENÍ UPS

ŽÁLOHA Z UPS

L1,2,3 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S

1 NPE AC,230V/TN-S

F11
-
68/1

F12
-
108/1

F13
-
68/1

F14
-
108/1

F15
-
108/1

F-UPS.1
-
200/1

servisní by-pass
provedení přepínače
upřesní dodavatel UPS

F-UPS.2
-
160/1

MOŽNÉ VYUŽITÍ PRO NAPÁJENÍ
ŽALUZIJ, SLUNOLAMŮ,..
(UPŘESNÍ PROVOZOVATEL PŘI REALIZACI)

kamera/zdroj
1.02
** CYKY 3Jx1.5

KAMERA
11
0,3 kW

připojení rozvodnice
domácího videotelefonu
1.01
** CYKY 3Jx2.5

RN-videotel.
12
0,3 kW

zvonek/zdroj
1.02
** CYKY 3Jx1.5

ZVONEK
13
0,1 kW

RESERVA
14
RESERVA
15

WL-UPS.1
napájení UPS
** CYKY 3Jx4

UPS : 1F přívod/ 1F výstup
cca 3000VA (doba zálohování
dle požadavku provozovatele)

WL-UPS.2
zálohovaný výstup
CXKH-V 3Jx4

PZN: UPS se osadí dle prostorových možností
u R-podatelna (1.02) .

Dodavatel také zajišť a v rámci zaškolení seznámí
uživatele se způsobem vypnutí UPS : TOTAL VYP. PODATELNÝ